MITSUBISHI

0409873HG8801

ミックスフローファン（給気・循環ユニット）用

脱臭フィルター

形名
P-08XDF

形名コード 539 G57

取扱説明書 お客さま用

適用機種
V-08PQMX (-BE)

このフィルターは、外気や室内の臭いを低減するものです。

※必ず別売の高性能除じんフィルター（P-08QHF）と組合わせてご使用ください。

※このフィルターは2枚入りです。お使いにならないフィルターは必ずこの説明書と一緒に常温にて保管してください。

※水のかかるおそれのある所や直射日光の当たる所での保管はおやめください。

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

お手入れの際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る
感電・けがの原因になります。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因になります。

交換のしかた …1年に1回が交換の目安です。

1 電源を切る。
（本体の取扱説明書をご覧ください）

2 フィルター枠を本体からはずす。
（1）カバーをあける。
カバーに指を引掛け開く。
（2）フィルター枠をはずす。
※フィルター枠をはずすときにほこり・虫などが落ちる場合があります。

3 フィルターをフィルター枠からはずす。
（1）2か所のツメ部分をあける。
（2）フィルターを取出す。

4 フィルターを取付ける。
●高性能除じんフィルター・脱臭フィルターをフィルター枠に入れて閉じる。

5 本体にフィルター枠を取付ける。
●取りはずしと逆の手順で取付ける。
※フィルター・フィルター枠・カバーは確実に取付けてください。
（虫侵入・結露発生の原因となります）

お願い
●高性能除じんフィルターの側面の矢印が図の向きになるように取付けてください。

フィルターの清掃のしかた …2か月に1回以上

清掃：表面を傷つけないように軽く掃除機で吸いとる。

お願い
●脱臭フィルターは水で洗わないでください。

（水洗禁止）

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573−66−2111